



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ

152151, г. Ростов, ул. Бебуля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 141/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 р.п.

Ишня

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 141 от «8» октября 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» , проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 р.п. Ишня, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ростовский район, рп.Ишня, ул. Школьная 9. Общая продолжительность проверки составила 20 рабочих дней.

проверку проводил(а):

Главный государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - начальник ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Зверев Олег Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующей детским садом Алдашкиной О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	не проведено эксплуатационное испытание пожарной	Постановление правительства РФ № 390, п. 24	01.08.2019	

	лестницы (МДОУ Д.С. № 28)			
2	в помещении кладовой (помещение № 22 по БТИ) светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника(МДОУ Д.С. № 28)	Постановление правительства РФ № 390, п. 42, пп. в	01.08.2019	
3	в помещении № 49 по БТИ светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника(МДОУ Д.С. № 28)	Постановление правительства РФ № 390, п. 42, пп. в	01.08.2019	
4	у огнетушителей № 2, 3, 9 установленных на объекте истек срок перезарядки(МДОУ Д.С. № 28)	Постановление правительства РФ № 390, п. 70	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

«08» ноября 2018 г.
М.П.



Главный государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - Зверев Олег Александрович

Предписание для исполнения выдано в количестве: 1 шт.
Заведующая Алдашкина О.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» ноября 2018 г.

(подпись)