



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ

152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

152151, г. Ростов, ул.
Бебеля, д. 20а

(место составления акта)

«08» ноября 2018 г.

(дата составления акта)

« 12 » час « 00 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 141

«08» ноября 2018 г по адресу/адресам: Ростовский р-н, рп. Ишья, ул. Школьная 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ростовского,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору Зверева О.А. №141 от
8 октября 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 р.п. Ишья (МДОУ
Д.С. № 28)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » октября 2018г. с ___ час. 00 мин. до ___ час. 00 мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, 152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, т.
(48536)61257

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки) Алдацкина О.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

юридическое лицо уведомлено о проведении проверки посредством направления распоряжения по
электронной почте организации 08.10.2018

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Зверев Олег Александрович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Алдашкина Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

– В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Объект надзора расположен по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп. Ишня, ул. Школьная, д. 8. Здание детского сада состоит из двухэтажного здания с пристроенным к нему одноэтажным зданием. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Двухэтажное здание сада 1978 года постройки выполнено из кирпича перекрытия железобетонные, кровля мягкая. II степени огнестойкости, чердачное и подвальное помещение отсутствует. Одноэтажное здание детского сада 1966 года постройки выполнено из кирпича перекрытия железобетонные кровля шиферная по деревянной обрешетке. II степени огнестойкости. Строение детского сада электрифицировано (220/380 В), отопление центральное водяное. Общая площадь здания составляет 884,5 м². Второй этаж здания имеет 3 эвакуационных выхода - один по внутренней лестнице 2 типа, два по наружным металлическим лестницам 3 типа, с первого этажа имеется 5 эвакуационных выходов. Из одноэтажного строения имеется четыре эвакуационных выхода. В учреждении находится 130 воспитанников и 25 работника. На объекте распорядительными документами установлен соответствующий противопожарный режим, с работниками проводится противопожарный инструктаж с записью в журнал учета, проводится отработка действий персонала в случае возникновения пожара. Объект оборудован автоматической системой противопожарной защиты с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарной охраны (система «стрелец»). Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения акт от 23.07.18 г. Проведены замеры сопротивления изоляции и электропроводки протокол от 23.07.18г. (закл. - соответствует). Выполнено испытание наружных эвакуационных лестниц протокол от 05.07.18г закл.- соответствует. В помещения сада установлено автономное аварийное освещение. На видных местах вывешены планы эвакуации. Ответственные за меры пожарной безопасности прошли обучение пожарно-техническому минимуму.

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы (МДОУ Д.С. № 28)	Постановление правительства РФ № 390, п. 24	Алдашкина Ольга Владимировна
2	в помещении кладовой (помещение № 22 по БТИ) светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем).	Постановление правительства РФ № 390, п. 42, пп. в	Алдашкина Ольга Владимировна

	предусмотренный конструкцией светильника(МДОУ Д.С. № 28)		
3	в помещение № 49 по БТИ светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника(МДОУ Д.С. № 28)	Постановление правительства РФ № 390, п. 42, пп. в	Алдашкина Ольга Владимировна
4	у огнетушителей № 2, 3, 9 установленных на объекте истек срок перезарядки(МДОУ Д.С. № 28)	Постановление правительства РФ № 390, п. 70	Алдашкина Ольга Владимировна

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник ОНДиПР по Ростовской области, Зверев Олег Александрович

«08» ноября 2018г. _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получила(а) _____
заведующая Алдашкина Ольга Владимировна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)
 «08» ноября 2018г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
 (4852)79-09-01