

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«27» марта 2025

г. Ростов Великий

Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору – Горелов Сергей Николаевич, рассмотрев Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 27.03.2025 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, вынесенное заместителем Ростовского межрайонного прокурора прокуратуры Ярославской области младшим советником юстиции Шишковой В.В., в отношении заведующего МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня» Алдашкиной Ольги Владимировны, 09.09.1974 г.р., уроженка г. Ростова Ярославской области, паспорт 7819 378816, выдан 19.09.2019 отделом УФМС России по Ярославской области в гор. Ростове, зарегистрированная по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 10, кв. 30, установил, что Ростовской межрайонной прокуратурой 14.03.2025 проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в МДОУ «Детский сад №28».

В ходе проверки установлено, что в МДОУ «Детский сад №28» выявлены нарушения Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее- Федеральный закон № 69 -ФЗ), Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года (далее — Правила), Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ):

1. План эвакуации при пожаре в общем коридоре на первом этаже неверно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2; п. 9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018);
2. На путях эвакуации в общем коридоре на первом этаже здания расположены картонные коробки уложенные от пола до потолка по всему коридору (пп. «б» п. 27 ППР в РФ);
3. На дверях лестничных клеток и на дверях эвакуационных выходов, отсутствуют приспособления для само закрывания (п. 14 ППР в РФ);
4. Руководитель МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня» не произвел работы по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (п. 43 ППР в РФ);
5. Не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информация о проверке противопожарного водоснабжения на водоотдачу (п. 48 ППР в РФ);
6. Руководитель МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня» не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 ППР в РФ).

Выявленные в ходе проверки нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностным лицом МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня» своих обязанностей. Данные нарушения требований пожарной безопасности может повлечь угрозу жизни и здоровью граждан.

Место совершения административного правонарушения: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 9. Дата совершения-дата обнаружения 14.03.2025.

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. **Принять меры по устранению выявленных нарушений.**

В течение 1-го (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное

представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 рублей до 5000 рублей.

Представление получил
дата, подпись

(подпись лица, вынесшего представление)

Александрова О. В.
ФИО



С.Н. Горелов
(расшифровка подписи)

[Signature]